

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Составлен «08» июля 2022г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №65»
2. Юридический адрес:
улица 2-я Рабочая, дом 103, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 62340
3. Фактический адрес: улица 2-я Рабочая, дом 103, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 623405
4. Год постройки здания 1964
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Ломакина Наталья Геннадьевна, 8(3439)398220
6. Проверка готовности образовательного учреждения проведена в соответствии с Постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа «О приемке образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году» от 06.05.2022г. №291

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии: Миннуллина Л.М. - начальник органа местного самоуправления «Управления образования Каменск-Уральского городского округа»

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Нестеров Д.Н. - заместитель главы Администрации городского округа

7.3. Секретарь комиссии -

7.4. Члены комиссии:

от органа управления образованием: Свечникова О.Ю. - ведущий специалист Управления образования, Пшеницина Т.Ю. - ведущий специалист МКУ «ЦБЭО», Белоногова Е.С. - специалист первой категории, Липин С.Б. - ведущий инженер Управления образования, Толмачева-Чемезова И.В. - ведущий специалист Управления образования.

от Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

от государственного пожарного надзора: Аверинский В.В. - начальник ОНД и ПР г. Каменск-Уральский, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

от организации профсоюза работников народного образования: Губанова Г.Д. - председатель Городского комитета профсоюза работников образования

от полиции: Морозов А.В. - начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский»

сотрудник органов внутренних дел: Адайбеков Д.В. - начальник Каменск – Уральского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №65»

к 2022/ 2023 учебному году

Президиум, заседание 31.10.2022г.

Председатель комиссии: Миннуллина Л.М.

Заместитель Председателя комиссии: Нестеров Д.Н.

Секретарь комиссии
Члены комиссии:

Аверинский В.В.

Адайбеков Д.В.

с неотметченными в приложении к акту (приложен 7)

Морозов А.В.

Губанова Г.Д.

Липин С.Б.

Белоногова Е.С.

Пшеницина Т.Ю.

Толмачева – Чемезова И.В.

Свечникова О.Ю.

«08» июля 2022г.



Губанова

Пшеницина

Свечникова

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав утвержден приказом начальника органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» от 21.01.2016 №41
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Выписка из ЕГРН от 23.04.2019г № 66/003/501/2019-621
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Выписка из ЕГРН от 23.04.2019г № 66/003/501/2019-624
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;	Лицензия № 14569 выдана 16.01.2012 срок бессрочно Основной вид деятельности – Дошкольное образование (предшествующее начальному образованию) Дополнительных образовательных услуг не предоставляется.

1	2	3	4
6.	Наличие образовательных программ	4) дата и номер свидетельства об аккредитации 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Основная общеобразовательная программа в соответствии с ФГОС ДО Образовательная программа Детского сада № 65 – имеется.
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития на 2019-2023 гг. Утверждена приказом заведующего от 21.06.2019г. №57, согласована с Управлением образования г. Каменска - Уральского
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Годовой план работы Детского сада на 2022-2023 учебный год утвержден приказом заведующего «29» июня 2022г. № 68
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1. В режиме 12-часового функционирования – 5 возрастных групп Выходные – суббота, воскресенье.
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на	6) Численность воспитанников – 85; 7) Количество возрастных групп – 5; 8) Планируемое количество воспитанников на момент проверки – 85; 9) Фактическое количество воспитанников на момент проверки – 82; 10) Наличие превышения допустимой численности воспитанников – 0.

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организацией кадрами	<p>сколько человек)</p> <p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) по штатному расписанию (человек): администрация – 2; воспитатели – 10; помощники воспитателей – 6,5; специалисты службы сопровождения – 0; специалисты узкой направленности – 2,75; медицинские работники – 0; иные работники – 14,7;</p> <p>2) по факту (человек): администрация – 2; воспитатели – 9; помощники воспитателей – 5; специалисты службы сопровождения – 0; специалисты узкой направленности – 2,75; медицинские работники – 0; иные работники – 12;</p> <p>3) наличие вакансий (указать) – 1</p>
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем:</p> <p>1) канализации;</p> <p>2) отопления;</p> <p>3) водоснабжения</p>	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт о гидроневматической промывке и опрессовке системы теплоснабжения от 16.06.2022г. №УА3 - 0244/22- ОТ
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Имеется, в соответствии с СанПиН
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%
17.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Имеется информационная база.
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		

1	2	3	4
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		В музыкальном зале оборудовано место для занятий по физическому развитию. Спортивное оборудование имеется в полном объеме. Испытания проведены. Акт от 30.05.2022г
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Испытания спортивного оборудования на спортивных площадках проведены комиссией по Охране труда. Акт от 30.05.2022г
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		На территории Детского сада организовано 3 спортивных площадки (баскетбольная, футбольная и для подвижных игр с прыжковой ямой)
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Имеющееся оборудование соответствует ГОСТу. Акт от 30.05.2022г
23.			
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Предписание от 06.08.2021 г № 111/1/1. - Количество выданных мероприятий по устранению нарушений – 3 - Количество неустраненных нарушений – 2 - Количество неустраненных нарушений – 1 - Количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек – 0
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственное лицо за пожарную безопасность заведующий хозяйством Ложкина А.В. приказ от 19.05.2022 г. № 54
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обучающего ответственного в	1. Руководитель по программе пожарного минимума обучен – удостоверение от 18.02.2022г №222/22 2. Ответственный по ПБ обучен –

1	2	3	4
		<p>образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>удостоверение от 28.02.2022 г №736/22</p> <p>3. Разработана Программа обучения пожарной безопасности сотрудников, согласована с начальником ОНД г. Каменска-Уральского и Каменского городского округа В.В. Аверинским 25.07.2015г</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1. Имеется достаточное количество средств пожаротушения.</p> <p>2. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты оформлен и заполняется в срок.</p> <p>3. Проверка средств пожаротушения проведена в срок.</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>1. Установлена система «Стрелеч-Мониторинг», акт обследования системы оповещения с выводом сигнала на «ЦППС-01» Акт проверки от 01.07.2022г..</p> <p>2. Договор с Каменск-Уральским городским отделением Общероссийской Общественной Организацией «ВДПО» от 10.02.2022 №80 (СТ)</p> <p>3. Договор на техническое обслуживание с Каменск-Уральским городским отделением Общероссийской Общественной Организацией «ВДПО» от 10.02.2022г №60-УО</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Соответствует.

1	2	3	4
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Протокол №2/3 от 05.05.2014г.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Противопожарного водоснабжения нет.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Зарегистрирована в территориальном органе Госпожнадзора от 31.05.2021г. №5436368000-ТО-75
33.			
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	<p align="center">Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</p> 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписание от 28.06.2016 №85/2016-62 - Количество выданных мероприятий по устранению нарушений – 2; - Количество устраненных нарушений – 1; - Количество не устраненных нарушений – 1.
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация проводится в соответствии с графиком.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:	В Детском саду оборудован пищеблок в соответствии с СанПиНом; Пищеблок оснащен столовой мебелью и технологическим оборудованием; Продукты питания хранятся на складе, скоропортящиеся продукты хранятся в холодильном оборудовании; В группах питания организовано в соответствии с требованиями 10-дневного меню. Буфетные в

1	2	3	4
		за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	группа оснащена необходимой посудой из нержавеющей стали, созданы условия для сервировки столов, меню-требования имеются. Паспорт пищеблока утвержден приказом от 30.08.2017 №64
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр сотрудников Детского сада проводится 1 раз в год в соответствии с графиком (сентябрь 2022г)
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Фильтр и ультрафиолетовый облучатель для очистки и обеззараживания воды имеются.
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт от 01.06.2022г. №149 о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	Медицинский и процедурный кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями; Имеется лицензия на право деятельности; Договор на обслуживание от 14.05.2012г №48 Медицинские работники работают по графику.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний №05/00695-22 от 02.02.2022 г

1	2	3	4
	проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)		
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-9		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	В каждой возрастной группе, на пищеблоке установлены лампы по бактерицидному обеззараживанию воздуха
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждой группой отдельного помещения	наличие/отсутствие	наличие
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	17 штук
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие наличие	
43.	Наличие режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	6 штук
48.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков,	Акт обследования от 14.08.2019г. 08.07.2022 Количество неустраненных недостатков - 4 Количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек - 4

1	2	3	4
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	<p>срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;</p> <p>4) отчеты об устранении недостатков</p> <p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <p>1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)</p>	<p>Паспорт безопасности разработан, согласован в следующих подразделениях:</p> <p>1. Начальник Каменск-Уральского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Свердловской области» 27.05.2020г.</p> <p>2. Начальник ОНД и ПР города Каменск-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 01.06.2020г.</p> <p>3. Начальник отдела УФСБ России по Свердловской области в г. Каменске-Уральском 18.06.2020г</p>
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	<p>указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации</p>	<p>Ответственный по обеспечению мероприятий антитеррористической и противодиверсионной защищенности Детского сада воспитатель Гафарова Р.З. (Приказ от 17.05.2022г.. № 45).</p>
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	<p>1) количество обученных сотрудников;</p> <p>2) количество инструктажей</p>	<p>1) 30 чел</p> <p>2) 1 инструктаж 30.04.2021г</p>
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	<p>наличие/отсутствие, указать реквизиты</p>	<p>Наличие</p> <p>Утвержден приказом от 02.06.2020г №65</p>
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	<p>наличие/отсутствие, указать реквизиты документа</p>	<p>Наличие</p> <p>Приказ от 17.05.2022г. № 48</p>

1	2	3	4
55.	Организация физической охраны	<ol style="list-style-type: none"> 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) 	<p>1) Физическая охрана в штатном расписании предусмотрена.</p> <p>В ночное время охрана производится сторожем.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Не имеется 3) Не имеется
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установлена система тревожной сигнализации «Астра – 321Т», акт проверки об исправности от 10.06.2022г. 2. ПЦО Каменск-Уральского ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области, договор от 18.02.2022г. № 527 3. ФГУП «Охрана Росгвардии» г. Сухой Лог, договор на обслуживание от 08.02.2022г №6734N00244
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) 	<p>Автономная система экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. <i>Имеется</i></p> <p>Договора на обслуживание нет. <i>Договор</i></p> <p><i>Договор</i></p>

1	2	3	4
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует (отсутствие финансового обеспечения)
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	Установлена система видеонаблюдения по периметру и внутри здания. По периметру – 13 видеокамер наружного наблюдения, внутри здания – 2 видеокамера внутреннего наблюдения. Изображение выведено на монитор, хранение на жестком диске 30 дней. Договора на обслуживание нет.
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	ИМЕЕТСЯ Отсутствует (отсутствие финансового обеспечения)
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует (отсутствие финансового обеспечения)
62.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует (отсутствие финансового обеспечения)

1	2	3	4
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Не требуется
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует (отсутствие финансового обеспечения)
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Ограждение территории Детского сада имеется.
68.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Освещение по периметру здания имеется, в исправном состоянии.
69.			
70.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проведена. Акт от 28.06.2022г.
71.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	В Детском саду доступ к сети Интернет имеется. Договор с ООО «СервисЭкспресс» на период с 08.02.22-31.12.22г №312972/01-2022/И
72.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	Компьютеров, подключенных к сети Интернет – 2 шт.

1	2	3	4
73.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для графика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	SkyDNS
74.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	SkyDNS Компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр
75.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверен. Акт от 28.06.2022г №6
76.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за информационную безопасность – заместитель заведующего по ВМР Гулемина Ю.В. (Приказ от 22.01.2022г № 4/1
77.		Раздел 9. Безопасность дорожного движения	
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	4) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 5) паспорт утвержден (дата); 6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	Паспорт дорожной безопасности утвержден 19.05.2022г., согласован с начальником ОМС «Управления образования г. Каменск-Уральского» Л.М. Миннуллиной 01.06.2022г., с Администрацией муниципального образования г. Каменск-Уральский 14.06.2022г.
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	На территории Детского сада организован учебно-тренировочный перекресток.
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	отсутствуете
81.	Наличие уголков безопасности дорожного	наличие/отсутствие	

1	2	3	4
1	движения		Уголки безопасности дорожного движения оформлены в каждой возрастной группе.
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1. Имеется ограждение территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть; 2. Пешеходных переходов – 1. 3. Имеются тротуары на маршрутах движения детей.
83.		Раздел 9. Охрана труда	
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 24.02.2022 № 29/1 ответственного лица Мехонцева Наталья Юрьевна
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор утвержден 12.05.2021г., зарегистрирован 08.06.2021 № 33-к
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Обучение руководителя удостоверение от 18.02.2022 г. Обучение ответственного (уполномоченного) удостоверением от 25.02.2022г.
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	План работы по охране труда и профилактике детского травматизма имеется (приказ от 25.05.2022г. № 59).
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкции по ОТ разработаны, утверждены

1	2	3	4
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал по проведению инструктажей по охране труда имеется, заполняется своевременно.
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Инструктажи проводятся 2 раза в год (в феврале, августе). Внеплановые – по мере необходимости.
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	Количество рабочих мест, всего – 30; Количество аттестованных рабочих мест – 30; Количество не аттестованных рабочих мест – 0; Аттестация завершена 25.12.2020г.
92.		Раздел 10. Ремонтные работы	
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	-
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Во всех группах частично проведены текущие ремонты; Частично проведены ремонты коридора 1 этажа Проведен частичный ремонт игрового оборудования на участках детского сада. Заменены люки на чердак на противопожарные. Установлено аварийное освещение в коридоре 1 этажа и в 3 запасных выходах
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы	Планируется: - текущие ремонты в групповых помещениях - Установка пластиковых окон в группах - установка противопожарных дверей на пищеблок, склад продуктов, гладильную, прачечную - Ремонт пищеблока - Ремонт прачечной и гладильной